

屋内運動場耐震診断結果一覧表

施設名	建築年	構造種別	階数	延床面積 (㎡)	耐震診断委託期間	耐震診断結果 (Is値)	耐震改修年度(予定)
古川小学校	S56	R+S (鉄筋 コンクリート一部鉄骨造)	1	689	平成21年5月18日～平成22年1月29日	0.449	平成23年度
水田小学校	S56	R+S (鉄筋 コンクリート一部鉄骨造)	1	694	平成21年5月18日～平成22年1月29日	0.476	平成23年度
筑後中学校	S50	R+S (鉄筋 コンクリート一部鉄骨造)	1	1,250	平成21年5月18日～10月30日	0.14	平成22年度済