

質 疑 回 答 書

入札件名：筑後市再編新設小学校グラウンド整備工事

(令和7年1月15日)

No.	図面 等 番 号	質問内容	回 答
1	G-15	マンホールトイレについて、参考メーカー、品番をご教授ください。	参考メーカーは、日本興業株式会社です。なお、あくまでも参考となりますので、商品やメーカーを指定するものではありません。
2	G-17	バックネットについて、参考メーカー、品番をご教授ください。	参考メーカーは、コウフ・フィールド株式会社です。なお、あくまでも参考となりますので、商品やメーカーを指定するものではありません。
3	G-18	防球ネットについて、参考メーカー、品番をご教授ください。	参考メーカーは、大日エンジニアリング株式会社です。なお、あくまでも参考となりますので、商品やメーカーを指定するものではありません。
4	G-19 ～ G-21	各種遊具について、参考メーカー、品番をご教授ください。	参考メーカーは、株式会社コトブキです。なお、あくまでも参考となりますので、商品やメーカーを指定するものではありません。
5	A-011 配置 図 (給排水)	井戸ポンプの量水器Φ32mmは、内訳書の機械P-2では1個となっていますが、量水器ボックスMC-3は2組となっています。1個で良いでしょうか。また、MC-3は80A～150Aの量水器ボックスの呼称ですが、32mm用の樹脂量水器ボックスで良いでしょうか。	量水器ボックスにつきましては、1個となります。また、種別についてはMC-1となり、筑後市給水装置工事設計施工指針に則った製品になります。
6	A-011 配置 図 (給排水)	井戸工事において、井戸の口径が設計ではΦ75となっていますが、吸込管ストレーナー等を考慮するとΦ100が好ましいと思われます。Φ75で良いでしょうか。また、井戸工事に関する詳細が不明となっていますので、深さ等の詳細をご教示ください。	設計とおりの既設塩ビ管Φ75となります。井戸の詳細につきましては、既存の井戸を利用し新たな吸込管を設置することになります。吸込管の長さは、6.0mとなりますが、その他の詳細につきましては、A-011配置図(給排水)図面に図示しています。